



Regione
Lombardia

ASL Brescia

DIREZIONE GESTIONALE DISTRETTUALE N. 6

U.O. Integrata Igiene e Medicina di Comunità

Via Landi, 5 - 25087 Salò

Tel. 0365.296646 Fax 0365.296665

E-mail distretto.garda@asl.brescia.it

Certificato ISO 9001:2000 n. 9122.AB16

Salò, 10/06 /2010

Rif.FZ/ffz.

Spett.le Ditta Paprica S.R.L

Via Limone, 17

25085 Gavardo

Oggetto: Richiesta parere per la realizzazione laghetto balneabile.

Con riferimento alla richiesta di parere pervenuta da parte della Ditta Paprica Srl in data 27/05/2010 con prot. Di ric. N°0074066 per la realizzazione di laghetto balneabile, esaminata la documentazione allegata alla pratica, si esprime parere igienico sanitario **favorevole** subordinato alle seguenti prescrizioni:

Premesso che attualmente la materia è piuttosto scoperta dal punto di vista normativo, si osserva che per biopiscina (e bioparco) si intende un corpo d'acqua impermeabilizzato verso il suolo e non disinfettato chimicamente, costruito per la balneazione. La costante qualità dell'acqua balneabile è garantita esclusivamente attraverso un trattamento di tipo biologico e/o meccanico.

Non sono pertanto biopiscine, quelle che comprendono il trattamento con UV, o che utilizzino trattamenti chimici per la depurazione.

Le indicazioni secondo informazioni provenienti dall'Asl di Varese nel cui territorio è presente una biopiscina aperta al pubblico, sono le seguenti:

1. per le acque necessita attenersi alle vigenti normative di settore in materia di qualità delle acque di balneazione (punto 1 del DPR 08/06/1982 n. 470, oggi D.lvo 116/2008). Le verifiche interne devono essere gestite in autocontrollo, salvo possibili controlli esterni dell'ASL.
2. Trattandosi di una struttura alberghiera da insediarsi nel complesso immobiliare di proprietà, costituita da n. 10 camere e n°2 suite, è richiesto il rispetto delle caratteristiche previste dall'allegato B della DGR 17/05/2006 n.8/2552 punti 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8, 5.3.3.1, 5.3.3.2, 5.3.3.3, il numero di utenti contemporaneamente presenti all'interno del biolago in numero pari a 1 (uno) per ogni 10 (dieci) metri cubi d'acqua (norma austriaca), pavimentazione del solarium, rispetto delle norme UNI di settore vigenti.

Distinti saluti.

Il Tecnico della Prevenzione
(P.C. Francesco Zummo)

Visto: Dott. Messino Crescenzo